LEGENDA

- DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE AD ELEVATA INDUZIONE CON CAMERA DI RACCORDO
- DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE AD ELEVATA INDUZIONE CON CAMERA DI RACCORDO E FILTRO ASSOLUTO H13
- BOCCHETTA A PARETE DI RIPRESA ARIA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
- BOCCHETTA A PARETE DI MANDATA ARIA IN ALLUMINIO CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
- DIFFUSORE LINERA A FERITOIA
- VALVOLA ANEMOSTATICA DI ASPIRAZIONE
- GRIGLIA DI TRANSITO SU PORTA
- GRIGLIA DI RIPRESA MICROFORATA CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
- K CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA
- K CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA CON SERVOMOTORE A PASSO RAPIDO
- Cx1 NUMERO IDENTIFICATIVO CAVEDIO TECNOLOGICO
- SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA
- BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO
- MISURATORE DI PORTATA
- REGOLATORE DI PORTATA
- SERRANDA MOTORIZZATA A TENUTA
- PRESSOSTATO DIFFERENZIALE A PARETE CON DISPLAY
- CANALE DI MANDATA
- CANALE DI RIPRESA
- CANALE DI ESPULSIONE
- CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA
- CANALE DI ESPULSIONE CAPPE
- CONDOTTO FLESSIBILE

NOTE

N.B.:
- LA PRESENTE TAVOLA GRAFICA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPETTI IMPIANTISTICI: PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI ARCHITETTONICI ED EDILI FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE, IN CASO DI INCONGRUENZE CIO' DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO.
- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI DI PROGETTO.
- LE CANALIZZAZIONI INDICATE IN GIALLO E TUTTE LE APPARECCHIATURE SU DI ESSE INSTALLATE (REGOLATORI, BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO, DIFFUSORI,ETC.) SONO DA INTENDERE COMPUTATE NELLE OPERE RELATIVE AGLI ARREDI TECNOLOGICI DI LABORATORIO (LOTTO LA DEL COMPUTO).
- **PER LA POSIZIONE DELLE RETI PRINCIPALI (TUBI E CANALI) FARE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO E INDICATO NELLA SEZIONE.**

TIPOLOGIA ISOLAMENTI CANALIZZAZIONI

CIRCUITO	INSTALLAZIONE CANALIZZAZIONI	TIPO CANALIZZAZIONE	SPESSORE ISOLANTE [mm]	FINITURA ESTERNA
CANALI MANDATA	A SOFFITTO IN VISTA	PANNELLO SANDWICH	20	-
	IN CONTROSOFFITTO	PANNELLO SANDWICH	20	-
	NEI LOCALI TECNICI E IN CAVEDI ESTERNI	PANNELLO SANDWICH	30	-
CANALI DI RIPRESA, ESPULSIONE E PRESA ARIA ESTERNA	A SOFFITTO IN VISTA	PANNELLO SANDWICH	20	-
	IN CONTROSOFFITTO	ACCIAIO ZINCATO	-	-
	NEI LOCALI TECNICI E IN CAVEDI ESTERNI	PANNELLO SANDWICH	30	-

TIPOLOGIA TERMINALI AERAULICI

TERMINALE	MODELLO	LIMITI DI FUNZIONAMENTO	Ø FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO
DIFFUSORE AD EFFETTO ELICOIDALE	400/400 (lato) 500/500 (lato) 600/600 (lato)	FINO A 200 mch DA 210 mch A 350 mch DA 360 mch A 600 mch	Ø 16 cm Ø 20 cm Ø 25 cm
DIFFUSORE LINEARE LUNGHEZZA 1 m	1 FERITOIA 2 FERITOIA 3 FERITOIA	FINO A 80 mch DA 90 mch A 150 mch DA 160 mch A 200 mch	Ø 12,5 cm Ø 14 cm Ø 16 cm
VALVOLA ANEMOSTATICA DI RIPRESA	DN 100 DN 150	FINO A 80 mch DA 90 mch A 150 mch	Ø 10 cm Ø 15 cm
GRIGLIA DI RIPRESA MICROFORATA	600/600 (lato)	FINO A 800 mch	
GRIGLIA DI TRANSITO	400 x 160 600 x 200 600 x 300	FINO A 130 mch DA 140 mch A 200 mch DA 210 mch A 300 mch	

N.B.:
- ALL'INTERNO DI UNO STESSO LOCALE I MODELLI DEI TERMINALI SARANNO UGUALI A QUELLO DIMENSIONATO CON LA PORTATA MAGGIORE

CONCEDENTE

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" - UDINE

33100 Udine - Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA CENTRALE TECNOLOGICA, DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE, DI CUNICOLI TECNOLOGICI E DEL CENTRO DI SERVIZI E LABORATORI DESTINATI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "S.MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE, NONCHE' DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO CITTADINO

CENTRO SERVIZI E LABORATORI

PROGETTO ESECUTIVO | **IMPIANTI MECCANICI**

Titolo elaborato
Impianti di climatizzazione
Lay-out apparecchiature e reti canalizzazioni - Planta livello 0

File	Scala	N° documento					
1478PE_CS_300_1.dwg	1:100	00010	D	ME	CS	300	-
		N° commessa	Doc.	Cod. 1	Cod. 2	N° elaborato	Foglio N°/di

N°	Data	Descrizione	Red./Dis.	Contr.	Appr.
00	10/12/2010	EMISSIONE INIZIALE	FC	LC	VS
01	AGOSTO 2011	EMISSIONE IN FORMA COMPLETA E RICOGNITORIA	FC	LC	VS
02	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-

Documento di proprietà della Concessionaria, tutti i diritti sono riservati. Vietata la produzione o cessione anche parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte della Concessionaria.