KEYPLAN



AREA RAPPRESENTATA NEL SEGUENTE ELABORATO

LEGENDA

- DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE AD ELEVATA INDUZIONE CON CAMERA DI RACCORDO
- DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE AD ELEVATA INDUZIONE CON CAMERA DI RACCORDO (ULTRA ASSOLUTO H03)
- BOCCHETTA A PARETE DI RIPRESA ARIA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
- BOCCHETTA A PARETE DI MANDATA ARIA IN ALLUMINIO CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
- DIFFUSORE LINEARE A FENDITURA
- VALVOLA AMEROSTATICA DI ESPIRAZIONE
- GRIGLIA DI TRANSITO SU PORTA
- GRIGLIA DI RIPRESA MICROFORATA CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
- CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA
- CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA CON SERVOMOTORE A PASSO RAPIDO
- NUMERO IDENTIFICATIVO CAVEDIO TECNOLOGICO
- SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA
- BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO
- MISURATORE DI PORTATA
- REGOLATORE DI PORTATA
- SERRANDA MOTORIZZATA A TENUTA
- PRESSOSTATO DIFFERENZIALE A PARETE CON DISPLAY
- CANALE DI MANDATA
- CANALE DI RIPRESA
- CANALE DI ESPULSIONE
- CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA
- CANALE DI ESPULSIONE CAPPE
- CONDOTTO FLESSIBILE

NOTE

N.B.:
- LA PRESENTE TAVOLA GRAFICA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPETTI IMPIANTISTICI. PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI ARCHITETTONICI ED EDILI FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE GRAFICHE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO. LE QUOTE DEFINITIVE DEI FORI DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO
- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E/O ELABORATO DI PROGETTO
- LE CANALIZZAZIONI INDICATE IN GIALLO E TUTTE LE APPARECCHIATURE SU DI ESSE INSTALLATE (REGOLATORI, BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO, DIFFUSORI ETC.) SONO DA INTENDERSI COMPLETE DELLA RELATIVA COIBENTAZIONE ANCHE SE NON ESPLICITAMENTE INDICATO NEL DISEGNO.
- **PER LA POSIZIONE DELLE RETI PRINCIPALI (TUBI E CANALI) FARE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO E INDICATO NELLA SEZIONE.**

TIPOLOGIA ISOLAMENTI CANALIZZAZIONI

CIRCUITO	INSTALLAZIONE CANALIZZAZIONI	TIPO CANALIZZAZIONE	SPESSORE ISOLANTE [mm]	FINITURA ESTERNA
CANALI MANDATA	A SOFFITTO IN VISTA	PANNELLO SANDWICH	20	-
	IN CONTROSOFFITTO	PANNELLO SANDWICH	20	-
	NEI LOCALI TECNICI E IN CAVEDI ESTERNI	PANNELLO SANDWICH	30	-
CANALI DI RIPRESA, ESPULSIONE E PRESA ARIA ESTERNA	A SOFFITTO IN VISTA	PANNELLO SANDWICH	20	-
	IN CONTROSOFFITTO	ACCIAIO ZINCATO	30	-
	NEI LOCALI TECNICI E IN CAVEDI ESTERNI	PANNELLO SANDWICH	30	-

TIPOLOGIA TERMINALI AERAULICI

TERMINALE	MODELLO	LIMITI DI FUNZIONAMENTO	Ø FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO
DIFFUSORE AD EFFETTO ELICOIDALE	400H00 (tab)	FINO A 200 m/h	Ø 16 cm
	550500 (tab)	DA 210 m/h A 350 m/h	Ø 20 cm
	650650 (tab)	DA 360 m/h A 600 m/h	Ø 25 cm
DIFFUSORE LINEARE LUNGHEZZA 1 m	1 FENDITURA	FINO A 80 m/h	Ø 12,5 cm
	2 FENDITURA	DA 85 m/h A 150 m/h	Ø 16 cm
	3 FENDITURA	DA 160 m/h A 250 m/h	Ø 16 cm
VALVOLA AMEROSTATICA DI RIPRESA	DN 100	FINO A 80 m/h	Ø 10 cm
	DN 150	DA 85 m/h A 150 m/h	Ø 15 cm
GRIGLIA DI RIPRESA MICROFORATA	600600 (tab)	FINO A 800 m/h	
GRIGLIA DI TRANSITO	400 x 100	FINO A 120 m/h	
	400 x 200	DA 140 m/h A 250 m/h	
	600 x 300	DA 210 m/h A 320 m/h	

N.B.:
- ALL'INTERNO DI UNO STESSO LOCALE I MODELLI DEI TERMINALI SARANNO UGUALI A QUELLO ORIENTATIVO CON LA PORTATA MAGGIORE

SEZIONE TIPOLOGICA DI MASSIMO INGOMBRO - scala 1:50



CONCEDENTE

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" - UDINE

33100 Udine – Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA CENTRALE TECNOLOGICA, DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE, DI CUNICOLI TECNOLOGICI E DEL CENTRO DI SERVIZI E LABORATORI DESTINATI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "S.MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE, NONCHE' DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO CITTADINO

CENTRO SERVIZI E LABORATORI

PROGETTO ESECUTIVO | **IMPIANTI MECCANICI**

Titolo elaborato
Impianti di climatizzazione
Lay-out apparecchiature e reti canalizzazioni - Planta livello 1/A

File	Scala	N° elaborato
10PE_CS_01/A/L1.dwg	1:50	00010 D ME CS 301/A -

N° commessa	Doc.	Cod. 1	Cod. 2	N° elaborato	Foglio N°/gli

N°	Data	Descrizione	Red./Ela.	Contr.	Aprv.
00	10/12/2010	EMISSIONE INIZIALE	FC	LC	VS
01	AGOSTO 2011	EMISSIONE IN FORMA COMPLETA E RICOGNITORIA	FC	LC	VS
02	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-

Documento di proprietà della Concessionaria, tutti i diritti sono riservati. Vietata la produzione o cessione anche parziale e ogni uso non autorizzato senza scritta da parte della Concessionaria.